

## **Sdělení č. VAKHK/VHR/AVETI/26/3780**

### **Sdělení k existenci sítí**

*Žadatel:*

*Investor:*

Marek Weiser  
Jindřišská 889/17  
11000 Praha

*Údaje o žádosti / stavbě:*

Název: **Sdělení k existenci sítí - 312 Malšovice u Hradce Králové**

*Lokalita:*

Obec: **Hradec Králové**  
Katastr: **Malšovice u Hradce Králové**  
Parcela: **Malšovice u Hradce Králové 145/1 poz. (Hradec Králové)**

**Sdělení k existenci sítí není souhlas s napojením, ani vyjádření k projektové dokumentaci všech stupňů, ale slouží především pro projekční práce. Sdělení je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a má pouze informativní účel.** V případě investiční akce, záměru napojení nebo jiného zásahu do sítí ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., nebo provozování Královéhradecké provozní, a.s., jejich ochranných pásem a ochranných pásem vodních zdrojů, požadujeme předložit projektovou dokumentaci k našemu vyjádření.

**V zájmovém území se nenachází sítě a vodohospodářská zařízení ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a která jsou v provozování společnosti Královéhradecká provozní, a. s. viz příložené dokumenty.**

**Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.** Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

**Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu**

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

**V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze**

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
- b) vysazovat trvalé porosty,
- c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

d) provádět terénní úpravy,  
**jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.**

*Přílohy:*

**grafické (počet: 1)**

**- Vyjádření\_788112\_situace\_923752.pdf**

*Vaše značka:*

*Vyřizuje:* Jan Vlček

*Telefon:* 420 491 512 702

*Datum:* 11.09.2026